2010-2A-PAK-HPL

2010-2 PAK, habilita el lazo de alta potencia para paneles Aritech 2X-A

Descripción general

La central de incendios permite ampliar sus capacidades mediante el uso de dispositivos USB. Estos dongles USB se llaman PAK, que significa Clave de activación del panel. El uso del PAK activará funciones adicionales de alta gama en el panel. Dependiendo de la funcionalidad requerida, se pueden utilizar PAK múltiples e independientes para habilitar estas funcionalidades. Funcionalidades como la cantidad de nodos/bucles, el protocolo de detector admitido, el protocolo de comunicación TCP/IP usado para monitoreo remoto, la comunicación con software de administración como BACNet o Modbus, etc., se pueden habilitar mediante el uso de PAK. El PAK está vinculado al número de serie del panel, pero no tiene que permanecer conectado al panel. Se puede eliminar una vez que se haya instalado el PAK y la función esté habilitada en el panel. Por lo tanto, se recomienda que los PAK permanezcan en el panel en todo momento, por ejemplo, en caso de realizar funciones de reinicio o reinstalaciones.



Detalles

- Permite la expansión del circuito de alta potencia de 500 mA a 800 mA para paneles Aritech 2X-A
- Compatible con firmware de panel 4.0 o superior
- Interfaz USB tipo 2.0

2010-2A-PAK-HPL

2010-2 PAK, habilita el lazo de alta potencia para paneles Aritech 2X-A

Especificaciones técnicas

Physical

Form factor	Small
Physical dimensions	22 x 70 x 5 mm (W x H x D)
Net weight	75 g
Shipping weight	110 g
Mounting type	In cabinet

Environmental

Operating temperature	-5 a +40°C
Storage temperature	-20 a +50°C
Relative humidity	Máx. 95% sin condensación

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2
Standards	EN54-2 EN54-13
Environmental	CPD WEEE RoHS

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57