GS331

Testeinheit für Piezo-Glasbruchmelder

Testvorgang

Das Testgerät GS331 verifiziert die Funktionsfähigkeit des auf dem Glas aufgeklebten Glasbruchmelder GS300/310. Der Meldertest erfolgt durch das Aufdrücken des Testers an der Glasscheibe. Ein Geräusch, das den Bruch eines Glases simuliert, wird erzeugt. Es wird empfohlen, den Glasbruchmelder vor und nach der Montage zu testen.

Hinweis: Dieser Tester ist nicht zum Testen der Reichweite geeignet.



Einzelheiten

- Automatische Abschaltfunktion
- Batterieanzeige über LED
- Testanzeige über LED

GS331

Testeinheit für Piezo-Glasbruchmelder

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Glasbruchsensoren
Type	Ersatzteil

Electrical

Power supply type	Batterijen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.